

TEMATICA
pentru lucrul la inaltime

Nr. crt.	CONSTATARI	Concluzia			Obs.
		Da	Nu	Nu e cazul	
1.	Daca persoanele care desfasoara lucrari la inaltime sunt calificate,instruite si examinate medical,iar mentiunea "APT" este inscrisa in fisa individuala de instructaj.				
2.	Daca s-a stabilit componenta echipamentului individual de protectie pentru lucru la inaltime in functie de domeniul de activitate si complexitatea tehnologiei aplicate.				
3.	Daca echipamentele individuale de protectie sunt realizate si certificate in conformitate cu legislatia in vigoare.				
4.	Daca toti muncitorii care executa lucrari la inaltime poarta echipamentul individual de protectie.				
5.	Daca toate locurile de munca situate la inaltime sunt amenajate si dotate astfel incat sa se previna caderea de la inaltime.				
6.	Daca este asigurat accesul la si de la locurile de munca situate la inaltime impotriva caderilor in gol a muncitorilor.				
7.	Daca este asigurata supravegherea permanenta a muncitorilor care executa lucrari la inaltime.				
8.	Daca sunt semnalizate ziua si noaptea locurile de munca si caile de acces situate la inaltime.				
9.	Daca pentru lucrarile de manipulare ,transport si depozitare in conditiile lucrului la inaltime s-a numit un conducator al locului de munca care conduce si supravegheaza permanent operatiunile.				
10.	Daca este interzis accesul persoanelor straine la locurile de munca situate la inaltime.				
11.	Daca grinzile, planele inclinate si podetele sunt prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigura, care sa nu permita deplasarea lor.				

12.	Daca s-au intocmit fise tehnologice si instructiuni proprii de securitate a muncii pentru lucrarile executate la inaltime (inclusiv manipulari de materiale).				
13.	Daca schelele si esafodajele utilizate sunt executate in baza unui proiect tehnic				
14.	Daca podinele de lucru sunt continue, rosturile nedepasind 10mm.				
15.	Daca rampele de acces sunt prevazute cu balustrade de protectie.				
16.	Daca scările sunt bine fixate impotriva alunecării și sunt prevazute cu saboti metalici sau din cauciuc la capetele inferioare ale scarilor.				
17.	Daca se utilizeaza casca de protectie la toate lucrarile executate la inaltime.				
18.	Daca se folosesc curelele de prindere la fixarea castii.				
19.	Daca se utilizeaza centura de siguranta la toate lucrarile la inaltime unde exista pericolul caderii in gol.				
20.	Daca inainte de utilizare centura de siguranta este verificata.				
21.	Daca se efectueaza instruirea muncitorilor privind modul de utilizare a instalatiilor ,dispozitivelor si sculelor in conditiile lucrului la inaltime.				
22.	Daca s-au prevazut balustrade de protectie corespunzatoare pe toate laturile platformei de lucru.				
23.	Daca exista aparatori tip colivie la toate scările cu inclinare mai mare de 80 grade.				
24.	Daca podinile de lucru s-au dimensionat in functie de sarcina maxima data de greutatea lucratorilor care lucreaza pe ele si de cea a materialelor ce se folosesc in timpul lucrului .				

Inspector,